

.....
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie *regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130000 zł* w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający – Muzeum w Nieborowie i Arkadii zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę ~~dostaw/usług/robót budowlanych~~, określonych poniżej;

1. Zamawiający **Muzeum Narodowym w Warszawie,
Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii,
Aleja Lipowa 35, 99-416 Nieborów, NIP 5260309719**

2. Przedmiot zamówienia

Wykonanie usługi konserwacji i serwisu systemów sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Muzeum w Nieborowie i Arkadii celem utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji składających się na ww. systemy.

Usługa konserwacji przeprowadzana będzie raz na kwartał (3 miesiące), a usługa serwisowa prowadzana będzie na bieżąco.

WYKAZ ILOŚCIOWY URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

I.p.	Nazwa urządzenia przedmiotu lub materiału	Ilość
------	---	-------

CERBERUS – PRO		
1.	Centrala	2
2.	Czujki przewodowe	128
3.	Czujki bezprzewodowe	9
4.	ROP	13
5.	Sygnalizator	10
6.	Akumulator	4

SIEMENS ALGOREX CS 1145		
1.	Centrala	1
2.	Konsola (CT1142)	1
3.	Czujki przewodowe	121
4.	Czujki przewodowe (termiczne)	2
5.	Czujki bezprzewodowe	30
6.	ROP	13
7.	Sygnalizator	2
8.	Akumulator	2

Zakres czynności w ramach usługi konserwacji dla systemów sygnalizacji pożaru obejmuje:

- 1) sprawdzenie poprawności działania central zgodnie z procedurą producenta,
 - 2) sprawdzenie/ustawienie daty i czasu bieżącego central,
 - 3) sprawdzenie poprawności działania urządzeń transmisji alarmu przy współpracy z Centrum Dozoru Systemów Pożarowych,
 - 4) sprawdzenie i testowanie układów zasilania podstawowego i awaryjnego central,
 - 5) sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego i ochronników przeciwprzepięciowych,
 - 6) sprawdzenie, regulacja i bieżący serwis linii dozorowych,
 - 7) testowe sprawdzenie działania każdej linii dozorowej poprzez zainicjowanie pożaru za pomocą imitatora dymu,
 - 8) sprawdzenie, regulacja i bieżący serwis czujników, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,
 - 9) sprawdzenie wzrokowe połączeń kabli oraz sprzętu – czy są sprawne, nieuszkodzone oraz odpowiednio zabezpieczone,
 - 10) sprawdzenie układów liniowych według zaprogramowanych wariantów,
 - 11) sprawdzenie urządzeń wchodzących w skład systemu pod względem uszkodzeń mechanicznych oraz ich czyszczenie,
 - 12) sprawdzanie i testowanie zgodności nowego oprogramowania z założeniami projektowymi,
 - 13) kwartalny przegląd historii zdarzeń i ich analiza,
 - 14) jednokrotne przeszkolenie obsługi w zakresie obsługi systemu i centrali,
 - 15) prowadzenie zapisów konserwacji systemu,
 - 16) sprawdzenie czy poszczególne systemy sygnalizacji są całkowicie w stanie gotowości do pracy.
 - 17) udział w okresowych ćwiczeniach ewakuacyjnych.
3. Termin realizacji zamówienia **od 01 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.**
4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe **cena 60 %, czas reakcji na awarię 40%**
5. Inne istotne warunki zamówienia:
- Posiadanie aktualnych, wymaganych prawem kwalifikacji i uprawnień do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia.
6. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
7. Miejsce/sposób i termin złożenia oferty.
Ofertę można złożyć – według wyboru wykonawcy - w formie pisemnej osobiście w siedzibie zamawiającego - w sekretariacie, wysłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby Zamawiającego; w takim przypadku na kopercie należy umieścić napis „**Oferta na konserwację i serwis systemów sygnalizacji pożaru**”. Ofertę można także przesłać w postaci elektronicznej pocztą elektroniczną na adres: sekretariatnieborow@mnw.art.pl
Ofertę złożyć należy do dnia **27.12.2024r. do godz. 10.00**
Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem ww. terminu na składanie ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi wykonawcami, w szczególności gdy zaoferowane ceny są wyższe niż posiadane przez zamawiającego środki finansowe.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
10. Dodatkowych informacji udziela p. Arkadiusz Owczarek tel. 46 838 56 35 wew. 514
e-mail: AOwczarek@nieborow.art.pl

Szef Ochrony
Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Arkadiusz Owczarek

16.12.2024

.....
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Załączniki:

1. Formularz oferty - wzór
2. Projekt umowy